

Нормы температурного режима при организации образовательного процесса в помещениях образовательных учреждений

Помещение	Температурный режим
Учебные классы, лаборатории	18 ⁰ – 20 ⁰
Актный зал, класс пения или музыки	18 ⁰ – 20 ⁰
Учебные мастерские	15 ⁰ – 17 ⁰
Кабинет информатики	19 ⁰ – 21 ⁰
Спортивный зал	15 ⁰ – 17 ⁰
Раздевалка спортивного зала	19 ⁰ – 23 ⁰
Кабинет врача	21 ⁰ – 23 ⁰
Рекреации	16 ⁰ – 18 ⁰
Библиотека	17 ⁰ – 21 ⁰
Вестибюль	16 ⁰ – 19 ⁰