

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д 78А, тел. (3532)33-15-04

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 464/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

школа № 35» (МОБУ СОШ № 35)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга

по пожарному надзору № 464

от « 22 » октября 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 28 » октября 2015 г. по 16 ч 00 мин. « 24 » ноября 2015 г.

проведена проверка

Старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Оренбурга
Чижов Александр Валерьевич

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 35» (МОБУ СОШ № 35), по адресу: г. Оренбург, ул. Беляевская 57/1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Масловой Валентиной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала выполнена менее 1,2 м., высота - менее 1,9 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16	15.08.2016	
2	Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 8.4*	15.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
по Ленинскому району города Оренбурга
Чижов Александр Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» ноября 2015 г.



М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

«24» ноября 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99